

Инструкция № 2-ПБ
о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития
ГПОУ ТО «НПК»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок содержания территорий, здания и помещений общежития и является обязательной для исполнения всеми работниками и проживающими общежития ГПОУ ТО «НПК» (далее – общежитие Колледжа), в том числе посетителями.

1.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в общежитии Колледжа возлагается на коменданта.

1.3. Ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник общежития Колледжа.

1.4. Ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности в жилых комнатах несут проживающие общежития Колледжа.

1.5. Работники и проживающие общежития Колледжа должны знать места нахождения средств связи и первичных средств пожаротушения.

1.6. Работники общежития Колледжа должны проходить противопожарные инструктажи при устройстве на работу и в дальнейшем не реже одного раза в полгода.

1.7. Проживающие в общежитии Колледжа должны проходить противопожарные инструктажи при заселении и в дальнейшем не реже одного раза в полгода.

1.8. Помимо настоящей инструкции работники и проживающие общежития Колледжа должны знать и соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

1.9. Нарушители Правил пожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной, административной, либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности в помещениях и на территории общежития

2.1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях общежития **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- а) курить;
- б) использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);
- в) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- г) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- д) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- е) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- ж) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- з) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- и) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- к) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- л) пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;
- м) приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);
- н) загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;
- о) разводить костры, сжигать отходы и тару;
- п) устраивать свалки горючих отходов;
- к) использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта;

горючими жидкостями;

с) использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;

т) хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;

у) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;

ф) применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;

х) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

ц) хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы;

ч) пользоваться электрическими чайниками, мультиварками и т.п. в жилых комнатах;

ш) пользоваться электрическими обогревателями;

щ) хранить баллоны с горючими газами.

2.2. Территория в пределах общежития Колледжа должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к общежитию Колледжа и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией района по месту расположения общежития.

2.4. На всех жилых этажах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны, а также табличка с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.

2.5. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

2.6. Помещения общежития Колледжа должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не менее двух на каждом этаже здания.

2.7. В общежитии Колледжа запрещено проводить уборку с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3. Порядок осмотра и закрытия служебных (жилых) помещений

3.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводит работник, ответственный за пожарную безопасность в данном помещении.

3.2. Проверку комнаты перед уходом осуществляет проживающий последним покидающий комнату.

3.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

- а) выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть освещения и технологических аппаратов (компьютеры, принтеры и т.п.);
- б) в помещении отсутствует запах дыма и гари.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам и электрооборудованию

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.3. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

- а) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;
- б) использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;
- в) пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;
- г) складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;
- д) использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;
- е) использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.

5. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.

5.2. Не реже одного раза в год производить перемотку рукавов на новую складку.

6. Содержание средств пожарной сигнализации

6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или

работ по договору.

6.2. К местам размещения технических средств пожарной сигнализации должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.

6.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной сигнализации, должны защищаться надежными ограждениями.

6.4. Извещатели пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ извещатели оповещатели должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

7. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

7.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

7.2. Приступать к проведению строительно-монтажных и пожароопасных работ допускается только после согласования со специалистами отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС в части соблюдения требований противопожарной безопасности.

7.3. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

7.4. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

7.5. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам - допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность.

7.6. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах.

7.7. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.

7.8. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

8. Действия работников и проживающих при пожаре

8.1. Каждый работник (проживающий) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- а) сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 101 (112), указав адрес объекта, что горит, свои персональные данные и номер телефона, с которого передается сообщение;
- б) поставить в известность коменданта заместителя директора по безопасности 8 (48762) 7-32-37
- в) запустить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре систему (при ее не срабатывании в автоматическом режиме) с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя;
- г) по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- д) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, отключив электрооборудование, закрыть за собой окна и двери;
- е) выполнять команды по эвакуации, поступающие от коменданта (должностного лица).

8.2. Комендант (должностное лицо), прибыв к месту пожара, обязан:

- а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- б) в случае угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- в) при необходимости отключить электроэнергию;
- г) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- д) удалить за пределы опасной зоны всех работников и проживающих, не участвующих в тушении пожара;
- е) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- ж) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- з) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- и) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- к) проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;
- л) принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к

м) обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

Зам. директора по безопасности *Буряченко* О.И. Буряченко